



A-A

系统配置: $Q=100\text{m}^3/\text{h}$, 泵出水口压力 $H=0.55\text{MPa}$, $N=11\text{kw}\times 3$
 具有流量控制器、高低压腔双向补偿功能

设备技术安装要求:

1. 根据当地地质情况按照本安装图选择地基大小, 地基混凝土(C20)比例为: 水 (0.47) : 水泥 (1) : 砂子 (1.342) : 石子 (3.129), 灌浆地基时, 水泥再生后安装设备并校正到最佳状态, 最后进行固定。
2. 安装设备时按水的流向正确连接, 连接处保证密封并校正到最佳状态, 安装时不得强行安装。
3. 仅提供基础图, 但土建部分建设不在供货、安装范围, 不含泵房装潢装修, 粉刷墙体, 铺设地砖等

						<h2>布局示意图</h2>					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶段	标记	重量	比例		
设计											
审核											
工艺			批准			共 张 第 页					